BEGRÆNSET DRIKKEVANDSKONTROL
MED UORGANISKE SPORSTOFFER

R. DONS'
VANDANALYTISK LABORATORIUM
NÆRUMGÅRDSVEJ 7
POSTBOX 49
2850 NÆRUM
TELEFON 45 80 31 33

Kvarmløse-Tølløse Vandværk
Sofievej 11
4340 Tølløse

Analyserapport nr. 91701
3. september 2009
Blad 1 af 1

Kopi til:
Holbæk Kommune
GEUS (Jupiter)

DANAK
TEST Reg. nr. 48

Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve.

DIREKTE UNDERSØGELSE *	
Temperatur ved prøvetagning	18.7°C
Lugt	Ingen lugt
Smag	Normal
Farve	Ingen
Udseende	Klar

Prøvested : **Sønderstrupvej 22, "Troldehytten"**
Prøvedato : **11.08.2009 kl. 15:55**
Prøvetager : **laboratoriet (MD)**

MIKROBIOLOGISK UNDERSØGELSE		RESULTAT	Vandkvalitets-krav 1)	METODE
Coliforme bakterier v. 37°C	pr.100ml	<1	i.m.	SM9223, 20.ed.
Kimtal v. 22°C	pr.ml	4	200	DS/EN6222

FYSISK-KEMISK UNDERSØGELSE			RESULTAT	Vandkvalitets-krav 1)	METODE	s_T
pH		pH	7.40		DS287	
Ledningsevne		mS/m	72.5		DS/EN27888	2%
Jern	Fe	mg/l	0.05	0.20	DS225	4%
Ilt	O_2	mg/l	9.2	>5	DS2205	5%
Arsen	As	µg/l	0.10	5	ICP/MS	6%
Bor	B	µg/l	<50	1000	SM4500C	4%
Nikkel	Ni	µg/l	<3	20	DS2211	8%

1) Se bekendtgørelse nr. 1449 af 11. december 2007 * uden for akkreditering

Arsen er bestemt af Milana under akk.nr. 361, analyserapport 35127/09, kopi kan rekvireres.

! Vandkvalitetskrav ikke overholdt
i.m.: Ikke målelig s_T: Total fejl

Underskrift